


 Midtfnys Vandforsyning  
 Lombjergervej 22  
 5750 Ringe

Att: Hans la Cour

 Journal nr.:  
 V207-03948-01  
 Side 1 af 1  
 12.12.2007 AV  
 Direkte telefon til laboratoriet: 79 24 71 04

## Undersøgelse af drikkevand

 Rekvirent:  
 Midtfnys Vandforsyning  
 Kopimodtagere:  
 Faaborg-Midtfyn Kommune

<b>Anlægsnr:</b>	<b>473-V-02-200051-0</b>
<b>Anlægsnavn:</b>	<b>Åværket/Vandgården vandværk</b>
<b>Udtaget sted:</b>	<b>Kælder</b>
<b>Prøve ID:</b>	<b>kio2</b>
<b>Udtaget adresse:</b>	<b>Langgade 41, 5750 Ringe</b>
<b>Årsag:</b>	<b>Ordinær</b>
<b>Formål:</b>	<b>Drikkevandskontrol, ledningsn</b>
<b>Omfang:</b>	<b>01-Begrænset ledningsnet</b>
<b>Prøve udtaget:</b>	<b>05.12.2007 10:35</b>
<b>Prøve modtaget:</b>	<b>05.12.2007 18:31</b>
<b>Analyse påbegyndt:</b>	<b>05.12.2007</b>
<b>Analyse afsluttet:</b>	<b>12.12.2007</b>
<b>Bakt. undersøgelser</b>	<b>061207</b>
<b>påbegyndt dato/kl:</b>	<b>09:50</b>

Undersøgelser	Resultat	Enhed	Grenseværdi	Metode	CV%	DL
<i>Observationer/feltmålinger:</i>						
#Vandtemperatur	8,1	°C	ingen	Målt i feltet		
pH/Feltmåling	7,1	-		Målt i feltet		
Ilt/Feltmåling	8,76	mg/l	min. 5	LDO - Målt i feltet		0,01
<i>Laboratorieundersøgelser:</i>						
#Klarhed	klar		ingen			
#Farve	ingen		ingen			
#Lugt	ingen		ingen			
#Smag	-		ingen			
Aerobt kimal, 22°C	<1	antal/ml	max. 200	DS/EN ISO 6222:2000	8	1
Koliforme bakterier	<1	/100ml	i.m.	ISO 9308-1:2001	4	1
E. coli	<1	/100ml	i.m.	ISO 9308-1:2001	7	1
Jern	<0,01	mg/l	max. 0,2	DS/ISO 17294-2/KM 33	5	0,01
Nitrit	0,008	mg/l	max. 0,1	DS 26777:2003	4	0,000
Konduktivitet/feltem.	61,4	mS/m	min. 30	DS/EN 27888:2003	2	1,0

Analyserne der indgår i begrænset kontrol viser ingen overskridelser af Miljøstyrelsens vandkvalitetskrav.

Med venlig hilsen

Laborant Annette Vendel

Cand. scient Søren Krohn Skovgaard

CV%: Måleusikkerhed. Er CV% ikke angivet kan denne oplyses ved henvendelse. DL: Detektionsgrænse i.m.: ikke målelig  
 Undersøgelser mærket # er ikke omfattet af akkrediteringen.  
 Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne. Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.