



Midt fyns Vandforsyning

Lombjergevej 22  
5750 Ringe

Att.: Hans la Cour

Registrernr.: T43176  
Kundenr.: 73718  
Ordrenr.: 827747  
Prøvenr.: 23235874

Modt. dato: 2011.02.28

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Midt fyns Vandforsyning  
Lombjergevej 22, 5750 Ringe  
Prøvested.....: **Havndrup Vandværk Ledningsnet - V02200053/4473005399**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol  
Prøvemærke.....: **Sønder Højrupvejen 97. Kælder.**  
Prøveudtagning...: 2011.02.28 kl. 14:30  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (VEK)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2011.02.28 kl. 22:49 - 2011.03.04

	Prøvenr.: 23235874	Prøve ID:	**Grænseværdier			Um (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<b>1§</b>	<b>MPN/100 ml</b>	i.m.		Colilert®	
E. coli	<b>&lt;1</b>	<b>MPN/100 ml</b>	i.m.		Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	<b>&lt;1</b>	<b>CFU/ml</b>	200		DS/I 6222:2000	
Jern (Fe)	<b>0.015</b>	<b>mg/l</b>	0.2		SM3120-ICP	30

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	<b>farveløs</b>				*VISUEL	
Prøvens klarhed	<b>klar</b>				*VISUEL	
Prøvens lugt	<b>ingen</b>				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	<b>normal</b>				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	<b>3.1</b>	<b>gr. C</b>			DS2250	
pH	<b>7.7</b>	<b>pH</b>		7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	<b>65</b>	<b>mS/m</b>	>30		DS/EN 27888	10
Iltindhold	<b>7.8</b>	<b>mg/l</b>		> 5	DS/EN 25814	10

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Faaborg-Midtfyn Kommune, Veje og Forsyning, Nørregade 4, 5600 Faaborg
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

§) Resultater mærket § overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

### Tegnforklaring:


RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

04. marts 2011



Kundecenter: tlf.70224256 **Kirsten From Andersen**  
Kontaktperson Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.