

PRØVNINGSRAPPORT

Prøvetype:	Begrænset kontrol	Anlæg:	473-V-02-2000-51
Modtagedato:	12.11.2003		Ringe:Åværket Vandværk
Prøvningsperiode:	12.11.2003 - 17.11.2003		
Udtaget den:	11.11.2003 Kl. 12:10 af Jan Moses, Steins A/S		
Udtagningssted:	Algade 13,5750		
Mærkning:	[Redacted]		
Prøvetagningssted:	Hane i køkkenet.		

Analyse	Resultat	Metode	DL	Vejl.	Maks.	CV%
20051 Lugt *)	ingen	Sensorisk				
20165 Udseende *)	klar	Sensorisk				
11756 Smag *)	Normal					
55029 Coliforme bakterier	<1 /100ml	DS 2255	1		0	
56755 E. coli	<1 /100 ml	DS 2255	1		0	
55076 Kimal 22°C	<1 /ml	DS/INF 6222:1999	1		200	
60048 Jern	0,015 mg/l	SM 3120	0,010		0,20	5,0
60247 Prøvetagning	+	DS 2250				
60162 Temperatur	9,8 °C	Feltmåling			12	
60001 pH	7,4	DS 287 Feltmåling		7-8,5		
60143 Ledningsevne	57,2 mS/m	DS 288 Feltmåling		>30		1,0
60142 Ilt	8,7 mg/l O2	DS 2206 Feltmåling	0,1	>5		0,5

 Ansvarlig(e): Pia Bjørkquist Agnes Kristensen
PIA BJØRKQUIST AGNES KRISTENSEN

Kopimodtager(e): Ringe kommune, Fyns Amt, Embedslægeinst.

Denne rapport er kun gældende for det/de prøvede emner. Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden skriftlig godkendelse fra Steins Laboratorium A/S.

Nærmere oplysninger om usikkerhed kan indhentes ved henvendelse til laboratoriet