

Midtjys Vandforsyning
Lombjergevej 22
5750 Ringe
Att.: Hans La Cour
Rapportnr.: AR-13-CA-00044864-01
Batchnr.: EUDKVE-00044864
Kunde nr. CA0003995
Modt. dato: 15.01.2013

Analyserapport

Prøvested: Åværket-Vandgården Ledningsnet - V02200051 / 4473005199
Udtagningsadresse: Stegshavevej 3
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøveudtagning: 15.01.2013 kl. 12:15
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S VEK
Analyseperiode: 15.01.2013 - 21.01.2013

Prøvemærke: Trykforøger

Lab prøvenr:	04486401	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakt. 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	< 1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:2002	
Metaller							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP/OES	30
Oplysninger fra prøvetager							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organolep	
Prøvens smag	Ingen					* Organolep	
Vandtemperatur	8.2	°C				DS 2250	
pH	7.4	pH	7	8.5		DS 287	
Ledningsevne	63	mS/m			0.1	DS/EN 27888	
Iltindhold	9.2	mg/l	5		0.1	DS/EN 25814	


Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Kopi til:

Faaborg-Midtfyn Kommune, Kopimodtager drikkevand, Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe

21.01.2013

 Kundecenter
 Tel 70224256
 Rentvand@eurofins.dk


 Flemming Mønsted Claësson
 Senior Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.