

PRØVNINGSRAPPORT

Prøvetype:	Begrænset kontrol,lille
Modtagedato:	14.05.2001
Prøvningsperiode:	14.05.2001 - 18.05.2001
Udtaget den:	14.05.2001 Kl. 13:00 af JKM, Steins A/S
Udtagningssted:	Aldi Odensevej 46-48
Mærkning:	Hane i baglokale

Analyse	Resultat	Metode	DL	Vejl.	Maks.	CV%
20051 Lugt *)	normal	Sensorisk				
20165 Udseende *)	klar	Sensorisk				
60048 Jern	0,027 mg/l	SM 305	0,010	0,05	0,2	2-7
20065 Smag *)	normal	Organoleptisk				
60239 Coliforme bakt.	<1 /100ml	DS 2255	1		0	25
60241 Kimtal v. 21°C	<1 /ml	DS 2252	1	50	200	25
60001 pH	7,5 -	DS 287 Feltmåling		7,0-8,0	8,5	
60143 Ledningsevne	57,1 mS/m	DS 288 Feltmåling		>30		1,0
60162 Temperatur	13,1 °C	Feltmåling			12	

Ansvarlig(e):


 HANS SØGAARD


 JANE ANDERSEN

Kopimodtager(e): Ringe kommune, Fyns Amt, Embedslægeinst.

Denne rapport er kun gældende for det/de prøvede emner. Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden skriftlig godkendelse fra Steins Laboratorium A/S.

Nærmere oplysninger om usikkerhed kan indhentes ved henvendelse til laboratoriet