

Midt fyns Vandforsyning

Lombjergevej 22
5750 Ringe

Att.: Hans la Cour

Registrernr.: 895981
Kundenr.: 73718
Ordrenr.: 827747
Prøvenr.: 89598101

Modt. dato: 2009.03.17

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Midt fyns Vandforsyning
Lombjergevej 22, 5750 Ringe
Prøvested.....: **Åværket-Vandgården Ledningsnet - V02200051/4473005199**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.....: **Stegshavevej. trykforøger**
Prøveudtagning...: 2009.03.17 kl. 14:10
Prøvetager.....: Miljølaboratoriet I/S for Eurofins Miljø A/S (XHF)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2009.03.18 kl. 02:00 - 2009.03.21

	Prøvenr.:	89598101	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C		<1 ant./100ml		i.m.	Colilert®	
E. coli		<1 ant./100ml		i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA		1 Antal/ml		200	DS/EN/ISO 6222	
Jern (Fe)		0.023 mg/l		0.2	SM3120-ICP	15
Nitrit		<0.005 mg/l		0.1	SM 17 udg. 4500	5

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	8.7	gr. C			DS2250	
pH	7.5	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	5
Ledningsevne	62	mS/m	>30		DS/EN 27888	5
Iltindhold	8.8	mg/l		> 5	DS/EN 25814	5

Kopi af rapporten er sendt til:

- Faaborg-Midtfyn Kommune, Veje og Forsyning, Nørregade 4, 5600 Fåborg
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:


RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

22. marts 2009



Kundecenter: tlf.72187295 Annette Vendel

Kontaktperson

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.