



Midt fyns Vandforsyning

Lombjergevej 22
5750 Ringe

Att.: Hans la Cour

Registrernr.: T32634
Kundenr.: 73718
Ordrenr.: 827747
Prøvenr.: 23235981

Modt. dato: 2010.11.22

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Midt fyns Vandforsyning
Lombjergevej 22, 5750 Ringe
Prøvested.....: **Havndrup Vandværk Ledningsnet - V02200053/4473005399**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.....: **Sdr. Højrupvejen 97. Kælder.**
Prøveudtagning...: 2010.11.22 kl. 15:00
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (VEK)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.11.22 kl. 21:55 - 2010.11.30

	Prøvenr.: 23235981	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml	i.m.	Colilert®		
E. coli	<1	MPN/100 ml	i.m.	Colilert®		
Kimtal ved 22 °C, GEA	<1	Antal/ml	200	DS/EN/ISO 6222		
Jern (Fe)	0.016	mg/l	0.2	SM3120-ICP	15	

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs			*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar			*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen			*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal			*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	8.2	gr. C		DS2250	
pH	7.7	pH		7.0-8.5	DS 287:1978 5
Ledningsevne	65	mS/m	>30	DS/EN 27888	5
Iltindhold	8.1	mg/l		> 5	DS/EN 25814 5

Kopi af rapporten er sendt til:

- Faaborg-Midtfyn Kommune, Veje og Forsyning, Nørregade 4, 5600 Faaborg
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

30. november 2010

Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.