



AnalyCen

A/S AnalyCen
CVR nr. 17 14 86 72

Vesterballevej 4 · DK-7000 Fredericia
Tlf. (+45) 75 94 50 30, fax (+45) 75 94 50 37

www.analycen.dk

Midtfyns Vandforsyning
Lombjergervej 22
5750 Ringe

Att: Hans la Cour

Journal nr.:
V206-00546-01
Side 1 af 1
12.04.2006 LHMH
Direkte telefon til laboratoriet: 79 24 72 14

Undersøgelse af drikkevand

Rekvirent:
Midtfyns Vandforsyning
Kopimodtagere:
Ringe Kommune
Fyns Amt, forv. teknik/miljø
Embedslægeinstitutionen

Anlægsnr: 473-V-02-2000-51
Anlægsnavn: Åværket/Vandgården vandværk
Udtaget sted: Trykforøger
Prøve ID: 1kio
Udtaget adresse: Stegshavevej 0, 5750 ringe
Prøvetager: Kirsten Olsen, AnalyCen
Årsag: Ordinær
Formål: Drikkevandskontrol, ledningsn
Omfang: 01-Begrænset ledningsnet
Prøve udtaget: 23.03.2006 08:45
Prøve modtaget: 23.03.2006 19:20
Analyse påbegyndt: 23.03.2006
Analyse afsluttet: 30.03.2006
Bakt. undersøgelser påbegyndt dato/kl: 240306 08:20

Undersøgelser	Resultat	Enhed	Grenseværdi	Metode	CV%	DL
<i>Observationer/feltmålinger:</i>						
#Vandtemperatur	7,6	°C	ingen	Målt i felten		
<i>Laboratorieundersøgelser:</i>						
#Klarhed	klar		ingen			
#Farve	ingen		ingen			
#Lugt	ingen		ingen			
#Smag	-		ingen			
Aerobt kimtal, 22°C	<1	antal/ml	max. 200	DS/EN ISO 6222:2000	8	1
Koliforme bakterier	<1	/0ml	i.m.	ISO 9308-1:2001	4	1
E. coli	<1	/100ml	i.m.	ISO 9308-1:2001	7	1
Konduktivitet	59,7	mS/m	min. 30	DS/EN 27888	2	1,0
pH	8,1	-	ingen	DS 287	1	
Jern	0,011	mg/l	max. 0,2	KM 33	5	0,01
Opløst ilt	10	mg/l	min. 5	DS 2206	8	0,2
Nitrit	0,006	mg/l	max. 0,1	DS 222	4	0,001

Analyserne der indgår i begrænset kontrol viser ingen overskridelser af Miljøstyrelsens vandkvalitetskrav.
Denne rapport udskrevet den 12/4-06 erstatter tidligere fremsendte rapport med samme journalnr. udskrevet den 30/3-06.
Resultatet for nitrit er ændret.

Med venlig hilsen

cand. scient Lene Holm Madsen Harder

Kemotekniker Hanne Berthelsen

Henriette Skou Gottwal

CV%: Måleusikkerhed DL: Detektionsgrænse i.m.: ikke målelig

Undersøgelser mærket # er ikke omfattet af akkrediteringen.

Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne. Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.