



AnalyCen

Lantmännen Analycen A/S
CVR nr. 17 14 86 72

Midtfyns Vandforsyning
Lombjergevej 22
5750 Ringe

Journal nr.:
V207-00464-01
Side 1 af 1

Vesterballevej 4 . DK-7000 Fredericia
Tlf. (+45) 75 94 50 30, fax (+45) 75 94 50 37

Att: Hans la Cour

05.03.2007 AV
Direkte telefon til laboratoriet: 79 24 71 04

www.analycen.dk

Undersøgelse af drikkevand

Rekvirent:
Midtfyns Vandforsyning
Kopimodtagere:
Fåborg Midtfyn Kommune

Anlægsnr: 473-V-02-200057-0
Anlægsnavn: Espe vandværk
Udtaget sted: vask i kælder
Prøve ID: kio 4
Udtaget adresse: Langgade 41, 5750 Ringe Espe
Prøvetager: Kirsten Olsen, AnalyCen
Årsag: Ordinær
Formål: Drikkevandskontrol, ledningsn
Omfang: 01-Begrænset
Prøve udtaget: 26.02.2007 12:10
Prøve modtaget: 26.02.2007 18:49
Analyse påbegyndt: 26.02.2007
Analyse afsluttet: 05.03.2007
Bakt. undersøgelser 270207
påbegyndt dato/kl: 08:40

Undersøgelser	Resultat	Enhed	Grænseværdi	Metode	CV%	DL
<i>Observationer/feltmålinger:</i>						
#Vandtemperatur	7,8	°C	ingen	Målt i felten		
pH/Feltmåling	7,3	-		Målt i felten		
Ilt/Feltmåling	8,38	mg/l	min. 5	LDO - Målt i feltet		0,01
<i>Laboratorieundersøgelser:</i>						
#Klarhed	klar		ingen			
#Farve	ingen		ingen			
#Lugt	ingen		ingen			
#Smag	-		ingen			
Aerobt kimtal, 22°C	1	antal/ml	max. 200	DS/EN ISO 6222:2000	8	1
Koliforme bakterier	<1	/100ml	i.m.	ISO 9308-1:2001	4	1
E. coli	<1	/100ml	i.m.	ISO 9308-1:2001	7	1
Jern	<0,01	mg/l	max. 0,2	KM 33 ICP-MS	5	0,01
Nitrit	<0,0005	mg/l	max. 0,1	DS 222	4	0,000
Konduktivitet/feltem.	64,6	mS/m	min. 30	DS/EN 27888	2	1,0

Analyserne der indgår i begrænset kontrol viser ingen overskridelser af Miljøstyrelsens vandkvalitetskrav.

Med venlig hilsen


Laborant Annette Vendel


Cand. scient Søren Krohn Skovgaard

CV%: Måleusikkerhed DL: Detektionsgrænse i.m.: ikke målelig
Undersøgelser mærket # er ikke omfattet af akkrediteringen.
Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne. Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.