



KOPI

AnalyCen 

Midtfyns Vandforsyning
Lombjergervej 22
5750 Ringe

Journal nr.:
V206-00815-01
Side 1 af 1
02.05.2006 AV
Direkte telefon til laboratoriet: 79 24 71 04

A/S AnalyCen
CVR nr. 17 14 86 72
Vesterballevej 4 . DK-7000 Fredericia
Tlf. (+45) 75 94 50 30, fax (+45) 75 94 50 37
www.analycen.dk

Att: Hans la Cour

Undersøgelse af drikkevand

Rekvirent:
Midtfyns Vandforsyning
Kopimodtagere:
Ringe Kommune
Fyns Amt, forv. teknik/miljø
Embedslægeinstitutionen

Anlægsnr: 473-V-02-2000-53
Anlægsnavn: Havndrup vandværk
Udtaget sted: Hane v/toilet
Prøve ID: 2kio
Udtaget adresse: Sdr. Højrupvej 97, 5750 Ringe
Prøvetager: Kirsten Olsen, AnalyCen
Årsag: Ordinær
Formål: Drikkevandskontrol, ledningsn
Omfang: 01-Begrænset ledningsnet
Prøve udtaget: 27.04.2006 09:45
Prøve modtaget: 27.04.2006 21:11
Analyse påbegyndt: 27.04.2006
Analyse afsluttet: 02.05.2006
Bakt. undersøgelser 280406
påbegyndt dato/kl: 08:40

Undersøgelser	Resultat	Enhed	Grænseværdi	Metode	CV%	DL
<i>Observationer/feltmålinger:</i>						
#Vandtemperatur	8,0	°C	ingen	Målt i felten		
<i>Laboratorieundersøgelser:</i>						
#Klarhed	klar		ingen			
#Farve	ingen		ingen			
#Lugt	ingen		ingen			
#Smag	-		ingen			
Aerobt kimtal, 22°C	11	antal/ml	max. 200	DS/EN ISO 6222:2000	8	1
Koliforme bakterier	<1	/0ml	i.m.	ISO 9308-1:2001	4	1
E. coli	<1	/100ml	i.m.	ISO 9308-1:2001	7	1
Konduktivitet	63,0	mS/m	min. 30	DS/EN 27888	2	1,0
pH	8,3	-	ingen	DS 287	1	
Jern	0,015	mg/l	max. 0,2	KM 33	5	0,01
Opløst ilt	8,9	mg/l	min. 5	DS 2206	8	0,2
Nitrit	<0,001	mg/l	max. 0,1	DS 222	4	0,001

Analyserne der indgår i begrænset kontrol viser ingen overskridelser af Miljøstyrelsens vandkvalitetskrav.

Med venlig hilsen

Laborant Annette Vendel Cand. scient Søren Krohn Skovgaard

CV%: Måleusikkerhed DL: Detektionsgrænse i.m.: ikke målelig
Undersøgelser mærket # er ikke omfattet af akkrediteringen.
Analyserapporten vedrører kun det prøvede emne. Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.